



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по г.Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.03.570.П.064425.10.06 ОТ 17.10.2006

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Мембрана кровельная и гидроизоляционная "ТПО Эвергард"

изготовленная в соответствии
со спецификацией фирмы изготовителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

ГН 2.2.5.1313-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест"

Организация-изготовитель

Flag S.p.A, Италия
Via Industriale dell Isola, 3 24040 Chignolo d Isola (Bergamo)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Медиса" Россия
119296, г. Москва, Университетский проспект, д.5

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Протокол исследований ИЛЦ ЦГСЭН в г. Москве № 4041 от 09.10.2003г;
сертификат системы качества ISO 9001:2000 от 13.12.2002г международной сети по сертификации IQNet;

Характеристика продукции от фирмы-изготовителя;

Контракт № 038/I/03 от 03.08.2003г

Оформлено взамен санитарно-эпидемиологического заключения №
77.01.03.570.П.23707.10.3 от 15.10.03г

№1040718

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы) мг/м. куб.	возд. раб. зоны (Санитарно-гигиенические ПДК и др.) ПДК	Гигиенический норматив ПДК
при применении:		
Гидрохлорид	5,0	0,2/0,1
Углерода оксид	20,0	5,0/3,0
Бензин (растворитель)	300,0/100,0	5,0/1,5
Метилбензол (толуол)	150,0/50,0	0,6

Эмиссия вредных химических веществ, из гидроизоляционной мембраны, в модельную среду (воздух) не превышает ПДКс.с (ГН 2.1.6.1338-03)

Область применения:

в качестве гидроизолирующего покрытия строительных конструкций

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

Согласно требованиям технологического регламента и рекомендациям фирмы-изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:

фирма, страна изготовитель, наименование продукта, нормативная и технологическая документация, дата изготовления, условия хранения, номер партии, меры безопасности при применении

Заключение действительно до
09 октября 2008 года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Филатов Н.Н.

Подпись